



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Советскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел./факс: 67-34-21, tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 110**

(номер решения о проведении профилактического визита)

вручается бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 56 комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Табаченко Александра Владимировича от 11.05.2023 № 110 в период с «19» мая 2023 г. по «19» мая 2023 г. государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Шарыповой Юлией Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведен профилактический визит по адресу: 644008, Омская область, город Омск, ул. Бархатовой, 7 «Б»

(профилактическое мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 56 комбинированного вида» Иваненко Наталья Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных по результатам проведения профилактического визита в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Из групповой ячейки №10 на 2-ом этаже (помещения №15, №16 на поэтажном плане 2-го этажа	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	25.10.2023	

	согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020.		
2	Из групповой ячейки №9 на 2-ом этаже (помещения №25, №26 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	
3	Из групповой ячейки №5 на 2-ом этаже (помещения №6, №7 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	
4	Из групповой ячейки №4 на 2-ом этаже (помещения №32, №33 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	
5	Из групповой ячейки №1 на 1-ом этаже (помещения №6 на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	

	инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)			
6	Из групповой ячейки №2 на 1-ом этаже (помещения №7 на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	
7	Из групповой ячейки №6 на 1-ом этаже (помещения №15 на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	
8	Из групповой ячейки №7 на 1-ом этаже (помещения №16 на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 27.12.2005 инвентарный номер 558171) отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2м (по факту 1 эвакуационный выход шириной 0,8м., рулетка измерительная металлическая UM3M свидетельство о поверке С-В3/01-06-2022/160081430 от 01.06.2022)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123	25.10.2023	
9	Не обеспечено содержание наружных пожарной лестницы	п. 17 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные.	25.10.2023	

		Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» (согласно вывода отчета о проведении испытаний наружных пожарных лестниц от 07.09.2022 б/н проведенного обществом ограниченной ответственностью «Атон-Нск»		
10	На путях эвакуации в лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение	ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	25.10.2023	
11	При въезде на территорию установлены ворота, закрывающиеся на замок. Непосредственно у мест установки ворот организации круглосуточного дежурства персонала не установлено, устройства видео и (или) аудиосвязи не установлено	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	25.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии с абз. 1 п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности будет направлено в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

заведующий Иваненко И.А. иф
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

29.05.23 иф
(подпись)

Государственный инспектор
Советского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
Шарыпова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Шарыпова Ю.А.
(подпись)